

Система нормативных документов в строительстве  
СВОД ПРАВИЛ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

**ДОМА-ИНТЕРНАТЫ**  
**СП 35-112-2005**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва  
2006

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ФГУП «Научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» («Институт общественных зданий»); ЗАО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений им. Б.С. Мезенцева» («ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева»)

ВНЕСЕН Департаментом по делам ветеранов России, пожилых людей и приема населения Минтруда России

2 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН в качестве нормативного документа добровольного применения Системы нормативных документов в строительстве Госстроем России (письмо от 30 апреля 2004 г. № ЛБ-323/9)

3 УТВЕРЖДЕН приказом ФГУП ИОЗ № 12 от 10 октября 2003 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

## Содержание

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                | IV |
| 1 Область применения .....                                                    | 1  |
| 2 Нормативные ссылки .....                                                    | 1  |
| 3 Термины и определения .....                                                 | 1  |
| 4 Основные положения .....                                                    | 1  |
| 5 Участки домов-интернатов .....                                              | 2  |
| 6 Объемно-планировочные решения .....                                         | 3  |
| 7 Функциональные требования к проектированию основных групп помещений .....   | 5  |
| 8 Инженерно-техническое обеспечение и оборудование .....                      | 8  |
| Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП ..... | 10 |
| Приложение Б Термины и определения .....                                      | 11 |
| Приложение В Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов ..... | 12 |
| Приложение Г Иллюстрации .....                                                | 23 |

## Введение

Настоящий Свод правил разработан в развитие СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и устанавливает положения по проектированию и строительству домов-интернатов для людей старшего возраста и инвалидов с минимально допустимым уровнем комфортности проживания, а также по проектированию домов-интернатов с улучшенным, оптимальным уровнем комфортности проживания.

В разработке настоящего свода правил приняли участие: руководитель темы и научный редактор — канд. архит. *А.М. Гарнец*; ответственный исполнитель — канд. архит. *Т.А. Исаева*, канд. архит. *Л.А. Смывина*, арх. *П.В. Козейкин* (ФГУП «ИОЗ»); ответственный исполнитель — канд. архит. *Н.Б. Мезенцева*, канд. архит. *Г.И. Быкова* (ЗАО «ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева»), д-р мед. наук *Н.Ф. Дементьева* (ФНП «Центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России); компьютерная графика — инж. *А.И. Цыганов*.

## СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

**ДОМА-ИНТЕРНАТЫ****Boarding houses**

Дата введения 2006-01-01

**1 Область применения**

Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для постоянного проживания ограничено трудоспособных и нетрудоспособных лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.

Положения свода правил рекомендуется учитывать при проектировании новых объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при решении функциональных зон помещений домов-интернатов различного назначения.

При реконструкции или приспособлении зданий для домов-интернатов следует учитывать также требования СП 35-114.

**2 Нормативные ссылки**

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем своде правил, приведен в приложении А.

**3 Термины и определения**

В настоящем своде правил использованы термины, определения которых приведены в приложении Б.

**4 Основные положения**

4.1 Виды домов-интернатов и контингент проживающих представлены в таблице 4.1.

4.2 В домах-интернатах, в том числе специальных, для лиц старшего возраста и инвалидов предусматривается следующее:

- проживание;
- санитарно-гигиеническое обслуживание;
- питание;

Таблица 4.1

| Дома-интернаты                      | Контингент проживающих в доме-интернате                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общего типа                         | Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет):<br>свободно передвигающиеся, практически здоровые;<br>передвигающиеся с трудом;<br>нуждающиеся в посторонней помощи, передвигающиеся на креслах-колясках                                                                                                                                                                                        |
| Психоневрологические                | Люди-психохроники с легкой и средней имбециальностью от 19 лет и старше различных категорий по своему физическому состоянию:<br>способные к частичному самообслуживанию, нуждающиеся в реабилитации;<br>нуждающиеся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающиеся на креслах-колясках                                                                                                                |
| Специальные (специальные отделения) | Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет):<br>вышедшие из мест заключения;<br>систематически и грубо нарушающие внутренний порядок дома-интерната общего типа.<br>По своему физическому состоянию они подразделяются на:<br>свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации;<br>передвигающихся с трудом;<br>нуждающихся в посторонней помощи;<br>передвигающихся на креслах-колясках |

лечебно-трудовая терапия;  
культурно-массовое обслуживание;  
медицинское обслуживание, включая реабилитацию;  
административно-бытовое обслуживание;  
охрана безопасности проживания.

Функциональные схемы размещения отделений, различных групп помещений в домах-интернатах представлены в приложении Г (рисунки Г.1 и Г.2).

4.3 Вместимость домов-интернатов принимается:

общего типа — от 50 до 200 мест;  
психоневрологических — от 100 до 200 мест;  
специальных — от 50 до 100 мест;  
специального отделения при домах-интернатах общего типа — до 50 мест.

4.4 В домах-интернатах противопожарную защиту зданий следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 21-01. По функциональной пожарной опасности дома-интернаты общего типа и специальные (специальные отделения) относятся к классу Ф1, дома-интернаты психоневрологические — к классу Ф1.1.

4.5 Численность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей вместимости дома-интерната составляет 12 %.

При каждом доме-интернате следует предусматривать дополнительное помещение или место для хранения уличных кресел-колясок площадью в зависимости от вместимости учреждения, но не менее 4 м<sup>2</sup>.

4.6 Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,7 м, общественных помещений — не менее 3 м.

4.7 В домах-интернатах должна обеспечиваться инсоляция помещений согласно СанПиН 2.1.2.1002. Длительность инсоляции в весенне-осенний период года в жилых помещениях должна быть (в период с 22 февраля по 22 октября):

в центральной зоне (58—48° с. ш.) — не менее 2,5 ч в день;

в северной зоне (севернее 58° с. ш.) — не менее 3 ч в день;

в южной зоне (южнее 48° с. ш.) — не менее 2 ч в день.

4.8 Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных помеще-

ний следует устанавливать в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002 (пп. 5.2, 5.4). Коэффициент естественного освещения (КЕО) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 % в середине помещения.

В случае прерываемого режима инсоляции суммарная длительность инсоляции должна быть увеличена на 0,5 ч.

4.9 При проектировании домов-интернатов следует предусматривать обязательный минимальный уровень комфортности проживания класса «М» (минимальный уровень), при котором минимально допустимые параметры обеспечивают благоприятную среду жизнедеятельности, а также безопасность и здоровье людей, проживающих в домах-интернатах.

Состав и площади помещений, требования к проектированию зданий класса «М» представлены в таблицах В.1—В.11 приложения В, на рисунках Г.4—Г.8 приложения Г.

При повышенном оптимальном уровне комфортности проживания класса «О» (оптимальный уровень) состав помещений дома-интерната может быть увеличен по условиям заказчика при составлении задания на проектирование.

## 5 Участки домов-интернатов

5.1 Дома-интернаты размещают на селитебной территории городов и поселков городского типа на обособленных участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям.

При выборе места строительства рекомендуется предусматривать близость к больницам, социальным центрам адаптации и культовым сооружениям, а также доступность проезда к учреждениям родственников проживающих.

5.2 На территории домов-интернатов рекомендуется предусматривать зоны с площадками для отдыха, физкультуры и хозяйственного назначения, а также площадку перед входом с приближенной автостоянкой. Минимальные параметры площадей участков для условий городской застройки следует принимать согласно таблице 5.1.

Т а б л и ц а 5.1

| Дом-интернат | Вместимость, место | Площадь земельного участка, м <sup>2</sup> на 1 место | Состав и площади планировочных элементов земельного участка на 1 место учреждения, м <sup>2</sup> |                                    |                                                              |                                                       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                    |                                                       | Площадка для отдыха                                                                               | Площадка для физкультурных занятий | Хозплощадка (с местом для мусоросборника и пожарным стендом) | Площадки садово-парковой зоны с дорожками и проездами |
| Общего типа  | 50                 | 38                                                    | 9                                                                                                 | 3                                  | 8                                                            | 18                                                    |
|              | 100                | 27                                                    | 7                                                                                                 | 3                                  | 6                                                            | 11                                                    |
|              | 200                | 20                                                    | 5                                                                                                 | 2                                  | 4                                                            | 9                                                     |

Окончание таблицы 5.1

| Дом-интернат                        | Вместимость, место | Площадь земельного участка, м <sup>2</sup> на 1 место | Состав и площади планировочных элементов земельного участка на 1 место учреждения, м <sup>2</sup> |                                    |                                                              |                                                       |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                    |                                                       | Площадка для отдыха                                                                               | Площадка для физкультурных занятий | Хозплощадка (с местом для мусоросборника и пожарным стендом) | Площадки садово-парковой зоны с дорожками и проездами |
| Психоневрологический                | 100                | 27                                                    | 7                                                                                                 | 3                                  | 5,4                                                          | 11                                                    |
|                                     | 200                | 20                                                    | 5                                                                                                 | 2                                  | 4                                                            | 9                                                     |
| Специальный (специальное отделение) | 50                 | 38                                                    | 9                                                                                                 | 3                                  | 8                                                            | 18                                                    |
|                                     | 100                | 27                                                    | 7                                                                                                 | 3                                  | 6                                                            | 11                                                    |

**Примечания:**  
 1 Зона проживания персонала не включена в общую расчетную площадь участка дома-интерната.  
 2 Площадь участка, площадки перед входом в учреждение и приближенной к ней автостоянки входят в общую площадь.  
 3 Площадку для лечебной физкультуры следует определять исходя из конкретного существующего состава проживающих инвалидов и необходимых для них видов занятий при составлении задания на проектирование.

При расстановке приборов и устройств технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для лиц в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от проживающего — не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе — не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола согласно 4.15 СНиП 35-01.

5.3 Площади участков домов-интернатов следует определять заданием на проектирование с учетом рекомендуемых показателей, приведенных в таблице 5.1.

5.4 При строительстве нового здания дома-интерната на вновь осваиваемом участке в районах с затесненной застройкой площадь земельного участка при соответствующем обосновании может быть уменьшена, исходя из условий застройки и указаний задания на проектирование, но не более чем на 20—25 %.

5.5 Территория, предназначенная для домов-интернатов, должна иметь ограждение высотой не менее 1,6 м.

5.6 На территории земельного участка дома-интерната транспортные проезды на участке, и пешеходные дороги на пути к учреждению и объектам, посещаемым инвалидами, должны иметь удобные подъезды и подходы. Остановки общественного транспорта следует увязывать с местом размещения здания дома-интерната со стороны главного входа.

5.7 Площадки для физкультуры и гимнастики необходимо предусматривать с зоной для занятий корригирующей гимнастикой из расчета 2 м<sup>2</sup>/чел., площадку тихого отдыха — из расчета 1,5 м<sup>2</sup>/чел. Указанные площадки входят в площадь участка, размеры их зависят от типа учреждения и вместимости в соответствии с таблицей 5.1.

5.8 В составе садово-парковой зоны предусматривают дорожки для лечебной ходьбы и бега трусцой.

5.9 В психоневрологических домах-интернатах для лиц, самостоятельно передвигающихся, для занятий лечебной физкультурой следует предусматривать площадку площадью до 100 м<sup>2</sup> в расчете на 50—70 чел.

5.10 В хозяйственной зоне предусматриваются: гараж, стоянка для автомобилей, разгрузочная площадка, площадка для сушки белья и при необходимости — котельная, овощехранилище, прачечная, склады и другие помещения.

5.11 На участке рекомендуется предусматривать зону огорода и сада с фруктово-ягодными насаждениями для проживающего контингента, площадь которой следует определять сверх нормативной площади, указанной в таблице 5.1, ориентировочно не более чем на 15 % площади участка.

## 6 Объемно-планировочные решения

6.1 При проектировании зданий домов-интернатов предусматривают жилые и общественные помещения учреждений рассредоточенной (павильонной) композиции плана, которые могут располагаться в одном или нескольких зданиях.

6.2 Дома-интернаты следует проектировать, как правило, 2—3-этажными. Этажность выше 3 этажей устанавливают заданием на проектирование при соответствующих обоснованиях в соответствии с СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП 2.07.01.

В домах-интернатах высотой 2 этажа и выше следует предусматривать лифты или подъемник в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630 и ГОСТ Р 51631, а также НПБ 250.

6.3 Общая площадь домов-интернатов принимается в зависимости от типа зданий, вместимости, уровня комфортности согласно таблицам В.1—В.12 приложения В и указывается в задании на проектирование.

Схемы взаимосвязей жилых групп и отделений приведены на рисунках Г.1 и Г.2, приложения Г.

6.4 Жилая площадь в домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов принимается из расчета не менее 7 м<sup>2</sup>/чел.

6.5 Этажи зданий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с 6.12 \* и 6.13 \* СНиП 21-01.

Лестницы, пандусы и лифты, подъемники, вспомогательные средства и приспособления для передвижения людей по зданию, использование их в помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СП 35-101.

6.6 Объемно-планировочные решения домов-интернатов следует проектировать с учетом следующих требований к путям эвакуации:

на путях эвакуации не следует применять вращающиеся двери и турникеты, винтовые лестницы;

в жилых ячейках комнату дежурного персонала следует размещать рядом со спальными комнатами и комнатами для занятий. Такое расположение обусловлено в случае необходимости скорейшей эвакуации контингента из этих помещений с помощью дежурного персонала. В этих помещениях предусматриваются устройства автоматической пожарной сигнализации;

на путях эвакуации дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м в соответствии с требованиями СНиП 35-01;

вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, а также у всех переходов высотой более 0,45 м необходимо устраивать ограждения с поручнями из негорючих материалов на высоте 0,9 м.

6.7 При проектировании лестниц поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным. По всей высоте лестницы на верхней поверхности поручня перил следует предусматривать рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть не менее, м: ширина 0,01, высота 0,015, высота рельефа цифры — не менее 0,002 м в соответствии с требованиями СНиП 35-01 к лестницам и пандусам.

6.8 На путях движения людей старшего возраста и инвалидов в здании следует предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания не реже чем через каждые 25 м, не менее одной на каждом этаже.

6.9 При всех наружных входах в здания домов-интернатов следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.

Двойные тамбуры при входе следует проектировать в I и II климатических районах строительства. Если в I климатическом районе при входе в дом имеется веранда, то ее наличие учитывается как один из тамбуров в соответствии с требованиями 4.19 СП 35-102.

6.10 В жилой части здания допускается размещать обслуживающие помещения (библиотеку-читальню, комнаты для кружковых занятий, комнату медпункта) при высоте помещений, равной высоте жилых помещений.

Высоту помещений зрительного зала, лечебно-трудовых и учебно-производственных мастер-

ских, а также помещений столовой следует принимать не менее 3 м в соответствии с СНиП 2.08.02.

При вместимости дома-интерната до 40 мест высоту обеденного и зрительного залов допускается принимать равной высоте жилых помещений.

6.11 В домах-интернатах специальных, общего типа со специальными отделениями при входе в здание в вестибюльной группе помещений следует предусматривать комнаты вахтера-охранника и пост милиции, рисунок Г.3 приложения Г.

6.12 Состав и площади помещений домов-интернатов следует принимать согласно приложению В настоящего СП.

6.13 Глубина жилых комнат не должна превышать 6 м. Ширина жилых помещений для нуждающихся в посторонней помощи и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также процедурных помещений должна быть не менее 3,4 м. Пропорции сторон глубины к ширине в жилых комнатах рекомендуется принимать при соотношении сторон комнаты 2:1.

6.14 Ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях) в чистоте должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении — 1,5 м;

при встречном движении — 1,8 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м в соответствии с требованиями 3.18 СНиП 35-01.

6.15 В I и II климатических районах рекомендуется предусматривать в домах-интернатах при жилых комнатах лоджии и балконы глубиной не менее 1,4 м. При этом разница отметок пола жилого помещения и балкона (лоджии) не должна превышать 0,02 м в соответствии с требованиями 5.38 СП 35-102.

При решении балконов и лоджий следует учитывать местные условия и при необходимости предусматривать на летних помещениях ветрозащитные (возможно — трансформируемые) стенки-экраны и солнцезащиту в виде штор, козырьков и др.

**П р и м е ч а н и е** — В психоневрологических домах-интернатах допускается проектировать остекленную лоджию общего пользования на жилую группу из расчета 0,5 м<sup>2</sup>/чел.

6.16 Столовую, лечебно-трудовые мастерские (далее — ЛТМ) и учебно-производственные мастерские (далее — УПМ) рекомендуется размещать в отдельных блоках.



6.17 В помещении мастерской при размещении оборудования рядом со столом мастера следует предусматривать стол медсестры для наблюдения и оказания в случае необходимости медицинской помощи занимающимся трудотерапией людям старшего возраста или инвалидам.

6.18 При учебно-производственных мастерских следует предусматривать кладовые для хранения материалов и кладовые готовых изделий. Состав и площади помещений УПМ представлены в таблице В.9 приложения В и на рисунке Г.14 приложения Г.

6.19 Учебно-производственные мастерские, их вместимость и количество следует определять в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований к условиям организации труда на рабочих местах СП 35-104, приложение В.

6.20 Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов рекомендуется проектировать совмещенными либо раздельными. Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, как правило, применяются совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, умывальником и ванной или душем. Рекомендуются к применению сидячие ванны или полибаны с местом для сидения, ванны с открывающимися боковыми дверцами и т.п.

Для того, чтобы уменьшить число перемещений, рекомендуется в уборных на стене рядом с унитазом помещать гибкий шланг с душевой сеткой.

Площади санитарных узлов приведены в таблицах В.3—В.5 приложения В данного документа и СП 35-102.

6.21 Для психоневрологических больных, не способных к передвижению, предусматриваются санузлы с местом для каталки, со встроенным шкафом для суден. Набор оборудования санузлов следует принимать в соответствии с таблицей В.5 приложения В.

6.22 В уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех. Размеры универсальной кабины в плане принимаются не менее: ширина — 1,65 м, глубина — 1,8 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в соответствии с 3.67 СНиП 35-01.

## **7 Функциональные требования к проектированию основных групп помещений**

7.1 Дома-интернаты включают отделения, группы помещений жилого, обслуживающего и хозяйственного назначения.

Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов приведены в таблицах В.1—В.12 приложения В.

7.2 В домах-интернатах состав помещений вестибюльной группы помещений следует про-

ектировать в соответствии с таблицей В.1 приложения В.

7.3 Для зданий любой вместимости предусматриваются приемно-карантинные отделения, состав, площади и количество помещений которых принимаются по заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.2 приложения В. Приемное и карантинное отделения рекомендуется размещать на первом этаже здания дома-интерната.

Необходимость устройства централизованных приемно-карантинных отделений определяется заданием на проектирование.

### *Жилое отделение*

7.4 Жилые отделения домов-интернатов общего типа со специальными отделениями формируются из жилых групп помещений, однородных жилых ячеек, помещений охраны и безопасности, коммуникационных и общественных помещений. Жилые отделения и жилые группы проектируются непроходными. Специальные отделения должны быть разграничены с общими отделениями коммуникационным пространством — коридорами.

### *Жилая группа*

7.5 Жилые группы помещений должны быть специализированными по физическому состоянию проживающих: для лиц, свободно передвигающихся, передвигающихся с трудом, способных к частичному самообслуживанию, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках и нуждающихся в постельном режиме. Жилые группы проектируются в соответствии с таблицами В.3—В.5 приложения В.

7.6 Из вспомогательных помещений в жилой группе следует предусматривать: помещения для хранения носилок (каталки), санитарную комнату и помещение для хранения чистого белья, кухню самообслуживания, буфетную комнату, комнату отдыха, помещение для уборочного инвентаря, кладовую грязного белья с местом для разборки, комнату для персонала, комнату бытового обслуживания, площади которых приведены в таблицах В.3—В.5 приложения В.

**П р и м е ч а н и е** — В составе персонала предусмотрен дежурный, в обязанности которого входит также организация скорейшей эвакуации проживающих при пожаре.

7.7 Набор жилых комнат по вместимости, а также их соотношение в жилых группах и отделениях уточняются при составлении задания на проектирование.

### *Жилые ячейки и жилые комнаты*

7.8 Типы жилых ячеек представлены на рисунках Г.4—Г.8 приложения Г, состав и площади помещений жилых ячеек приведены в таблицах В.3—В.5 приложения В.

При проектировании жилых комнат и жилых ячеек следует учитывать функциональные требования, обусловленные потребностями однородного (по возрасту и физическому состоянию) контингента. В домах-интернатах общего типа и специальных отделениях (специальных домах-интернатах) жилые ячейки ЖЯ-1, ЖЯ-2, ЖЯ-3 предусматриваются с жилыми комнатами на 1—2 чел., рассчитанными для свободно передвигающихся, способных к самообслуживанию. Эта категория лиц питается в основном в столовой. Для контингента, передвигающегося с трудом и на креслах-колясках, проектируют жилые ячейки ЖЯ-4 с жилыми комнатами на 2—3 места. При жилых ячейках предусматриваются буфетная и кухня-раздаточная, в которую из столовой доставляется готовая пища для лиц, передвигающихся с трудом.

7.9 В психоневрологических домах-интернатах для жилых групп предусматривают жилые ячейки ЖЯ-5 с жилыми комнатами на 4 места, рассчитанными на лиц, способных к частичному самообслуживанию и нуждающихся в реабилитации, лица этой категории в основном питаются в столовой.

Жилые ячейки ЖЯ-6 проектируют с жилыми комнатами на 4—6 мест, рассчитанными на лиц, нуждающихся в посторонней помощи и постельном режиме. Эта категория лиц питается в жилых комнатах. Состав и площадь помещений жилой ячейки ЖЯ-6 представлены в таблице В.5 приложения В.

При ванной комнате в жилой группе с жилыми ячейками для нуждающихся в постельном режиме и колясочников (ЖЯ-6) рекомендуется размещать хозяйственную кладовую для грязного белья.

7.10 Площадь жилых комнат для проживающих, способных к частичному самообслуживанию или нуждающихся в посторонней помощи, следует принимать по таблице В.4 приложения В независимо от их физического состояния.

7.11 Жилые комнаты для людей старшего возраста, передвигающихся на креслах-колясках, следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих свободный подъезд человека в кресле-коляске к любой точке помещения, к оборудованию помещения при минимальной ширине зоны маневрирования кресла-коляски не менее 1,3 м согласно СП 35-102.

7.12 Жилые комнаты рекомендуется оборудовать встроенными шкафами для одежды, обуви, белья и личных вещей, а передние — вешалками для уличной одежды. Встроенные шкафы возможно размещать в передних при наличии индивидуальных замков согласно таблицам В.3—В.5 приложения В.

7.13 Для лиц, свободно передвигающихся и способных к частичному самообслуживанию, предусматривают жилые ячейки ЖЯ-1 и ЖЯ-3 с совмещенными санузлами в соответствии с 5.30 СП 35-102. Для лиц, передвигающихся с трудом, предусматривают жилые ячейки ЖЯ-4. В жилых

ячейках этого типа проживающие пользуются санузлом с помощью младшего медицинского персонала. Для удобства наблюдения за проживающими шлюз-передняя не предусматривается.

7.14 Для лиц с психоневрологическими заболеваниями предусматривают жилые ячейки ЖЯ-5 и ЖЯ-6. Санитарные узлы в этих жилых ячейках по сравнению с ячейками ЖЯ-1 и ЖЯ-4 проектируют большей площади и с расширенным составом оборудования, приведенным в таблице В.5 приложения В.

Передние в жилых ячейках следует принимать площадью не менее 4 м<sup>2</sup> при минимальной ширине 1,5 м.

#### *Помещения культурно-массового обслуживания*

7.15 Состав и площади помещений культурно-массового назначения представлены в таблице В.6 приложения В и на рисунках Г.9—Г.13 приложения Г.

7.16 Зрительный зал проектируют, как правило, с амфитеатром. Уклон амфитеатра устанавливается исходя из условий видимости сцены.

Требования к проектированию параметров зрительного зала и киноэкранов должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02 (приложение 6).

7.17 В зрительном зале предусматривают места для инвалидов на креслах-колясках из расчета 10—12 % и для лиц с психоневрологическими заболеваниями 5—10 %. Состав и площади зрительного зала представлены в таблице В.6 приложения В и на рисунке Г.10 приложения Г.

7.18 Число мест в зрительном зале необходимо принимать в процентном соотношении от вместимости учреждения:

- в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями или без них — в расчете на 80 % лиц, способных к самостоятельному передвижению, и на 20 % лиц, передвигающихся с трудом, а также передвигающихся на креслах-колясках;

- в психоневрологических домах-интернатах — в расчете на 100 % лиц, способных к частичному самообслуживанию. Площадь зала принимается, как правило, из расчета 1,2 м<sup>2</sup>/место, а для лиц, использующих кресла-коляски, — 1,8 м<sup>2</sup>/место.

7.19 В зрительных залах должны быть установлены неподвижно прикрепленные к полу полумягкие кресла с неоткидными сиденьями. Для людей с физическими недостатками число мест в ряду должно быть: при односторонней эвакуации из ряда — не более 12, при двусторонней эвакуации — не более 25, ширина прохода между рядами — не менее 0,55 м.

Для лиц, передвигающихся в креслах-колясках, следует предусматривать свободные площадки перед эстрадой или в конце зала и дополнительный проем — выезд из зала — шириной не менее 1,6 м.

7.20 Артистические комнаты при зрительном зале допускается проектировать без естественного освещения.

7.21 Зрительный зал можно объединять с фойе в единое пространство (при проведении крупных мероприятий). Тип трансформируемой перегородки между зрительным залом и фойе устанавливается заданием на проектирование.

7.22 Зал религиозных обрядов следует проектировать единым на здание в соответствии с таблицей В.6 приложения В и рисунком Г.13 приложения Г (см. СП 31-103).

7.23 При оптимальном уровне комфортности проживания класса «О» в составе помещений для культурно-массового обслуживания можно дополнительно предусматривать картинную галерею, зимний сад и др.

#### *Помещения медицинского обслуживания*

7.24 В зданиях домов-интернатов вместимостью 50 мест и более в составе медицинских помещений предусматривают кабинет фельдшера, в зданиях вместимостью 100—200 мест — кабинет врача вместо кабинета фельдшера в соответствии с таблицей В.7 приложения В.

#### *Лечебно-трудовые мастерские*

7.25 Число и профиль ЛТМ определяют заданием на проектирование в соответствии с таблицей В.8 приложения В и рисунком Г.15 приложения Г. Комнату мастера следует размещать вблизи мастерской соответствующего профиля.

Лечебно-трудовые мастерские и учебно-производственные мастерские следует размещать на одном этаже, соблюдая требования СНиП 21-01, или размещать в отдельных корпусах, соединенных с основным зданием теплым переходом. В мастерских, которыми могут пользоваться инвалиды на креслах-колясках, ширину основного прохода, а также расстояние между рабочими местами следует принимать 1,5—2 м.

7.26 В психоневрологическом доме-интернате помещения лечебно-трудовых мастерских необходимо проектировать в соответствии с требованиями СП 35-104. Состав, площади и профиль таких мастерских и помещений для них следует определять заданием на проектирование.

7.27 Проектировать оборудование индивидуальных рабочих мест или мест обслуживания следует с учетом размеров зоны досягаемости на рабочей поверхности стола для обеих рук в диапазоне от 0,25 м (от контактной кромки) по глубине и 0,7 м по фронту до 0,7 м по глубине и 1,7 м по фронту в зависимости от удаленности и наклона туловища в соответствии с требованиями 5.12 СП 35-101.

#### *Учебно-производственные мастерские*

7.28 Учебно-производственные мастерские в учреждениях рассчитываются на лиц, находящихся под наблюдением врача, свободно-передвигающихся и колясочников, способных к трудово-

му и профессиональному обучению и желающих заняться посильной работой по своей профессии или приобрести новую профессию. Ориентировочный состав и площади помещений УПМ представлены в таблице В.9 приложения В. Планировочная схема картонной мастерской приведена на рисунке Г.14 приложения Г.

#### *Помещения питания*

7.29 В домах-интернатах проектируют столовые, рассчитанные в целом на учреждение. Для учреждений вместимостью до 100 мест рекомендуется подвоз пищи в термосах в жилые комнаты или буфетные. Буфетные с кухней-раздаточной рассчитывают на жилые группы, в которые из кухни-столовой в буфетные доставляют готовые обеды.

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Состав и площади помещений столовой представлены в таблице В.10 приложения В. Обеденный зал столовой предусматривается для свободно передвигающихся лиц, передвигающихся с трудом и контингента, передвигающегося на креслах-колясках (рисунок Г.17 приложения Г, см. также СанПин 2.3.6.1079).

Состав и площади помещений столовой рекомендуется принимать по таблице В.10 приложения В.

7.30 Число мест в обеденном зале следует принимать из расчета односменного обслуживания лиц, свободно передвигающихся и передвигающихся на креслах-колясках:

в домах-интернатах общего типа — 90 % списочного состава;

в психоневрологических домах-интернатах — 80 % списочного состава.

Обслуживание должно осуществляться официантами.

7.31 Число мест в буфетных для лиц, передвигающихся с трудом, временно заболевших, следует принимать из расчета одновременного обслуживания ориентировочно:

в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями (специальные дома-интернаты) для лиц, не способных к частичному самообслуживанию, — 10 %;

в психоневрологических домах-интернатах для лиц, не способных к частичному самообслуживанию, нуждающихся в постельном режиме, — 20 %.

Доставка пищи из кухни-столовой на этажи, где расположены буфетные жилых отделений, производится с помощью подъемников.

7.32 При размещении столовой отдельно от здания дома-интерната при входе в столовую следует предусматривать вестибюль с гардеробом, уборной и умывальником (для мужчин и женщин).

7.33 Площадь обеденного зала следует принимать на одно место в зале не менее, м<sup>2</sup>: при самообслуживании — 1,8 м<sup>2</sup> и 1,4 м<sup>2</sup> — при об-

служивании официантами в соответствии с 2.29 СНиП 2.08.02.

В специализированных учреждениях площадь залов принимается по заданию на проектирование.

#### *Помещения для гимнастики и физкультуры*

7.34 В домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов следует предусматривать гимнастические помещения для корригирующих упражнений и физкультурных занятий. Для лиц, практически здоровых и свободно передвигающихся, рекомендуется проектировать многоцелевой спортзал.

В интернатах вместимостью до 200 мест помещение для гимнастики устраивается с посменными занятиями. Состав и площади помещений представлены в таблице В.1 приложения В и на рисунке Г.16 приложения Г.

Физкультурный зал проектируют в соответствии с таблицей В.1 приложения В по заданию на проектирование.

#### *Административные и служебно-бытовые помещения*

7.35 Административные и служебно-бытовые, а также хозяйственные помещения рекомендуются проектировать согласно таблицам В.1, В.11, В.12 приложения В.

7.36 Прачечная, стирально-разборочная, прачечная для самообслуживания при доме-интернате допускаются в том случае, когда отсутствует возможность стирки белья в прачечной населенного пункта.

Производительность прачечной при доме-интернате следует принимать из расчета стирки 1,0 кг сухого белья в сутки на одного проживающего, передвигающегося с трудом и нуждающегося в посторонней помощи, пользующегося креслом-коляской, и 0,5 кг — для остальных категорий проживающих.

Площадь прачечных, а также площадь кладовых для чистого и грязного белья следует принимать согласно таблицам В.1 и В.12 приложения В.

7.37 Хозяйственные помещения (центральная бельевая, кладовая, складские помещения, блок дезинфекционных камер, прачечная, кладовые инвентаря) следует определять в соответствии с таблицами В.1, В.12 приложения В и заданием на проектирование по расчету, исходя из общей вместимости учреждения и местных условий.

#### *Помещения охраны и безопасности*

7.38 Пост милиции следует функционально связывать с изолятором для нарушителей порядка, с вестибюльной группой помещений. Число мест в изоляторе устанавливают по заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.1 приложения В.

## **8 Инженерно-техническое обеспечение и оборудование**

8.1 Регулирование инженерно-технического обеспечения и инженерного оборудования следует осуществлять из единого диспетчерского пункта. Диспетчерское инженерное регулирование предусматривается при вместимости учреждения 200 мест и более.

8.2 Внутренний водопровод и канализацию домов-интернатов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01. В жилых ячейках при установке кранов умывальников и душевых необходимо предусматривать термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более 50 °С.

8.3 В домах-интернатах следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением в соответствии со СНиП 41-01. Расход наружного воздуха в жилых помещениях и помещениях общественного и административного назначения следует принимать согласно СНиП 41-01, таблица М.1.

8.4 При использовании звуковой сигнализации места для инвалидов с дефектами слуха в общественных помещениях, аудиториях, зрительном зале следует размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука или оборудовать специальными переносными приборами усиления звука.

Требования к необходимой звуковой, световой, тактильной информации, устанавливаемой в помещениях, следует предусматривать в соответствии с 3.51, 3.57 СНиП 35-01.

8.5 Надежность электроснабжения электроприемников (кроме устройств противопожарной защиты) должна соответствовать II степени в соответствии с требованиями СП 31-110.

8.6 Жилые комнаты, помещения отдыха и общественные помещения с постоянным пребыванием людей, а также пост милиции, мастерские учебно-производственные, лечебно-трудовые и помещения администрации следует радиофицировать.

8.7 Телефоны устанавливают в кабинетах врачей, старшей медсестры, на посту старшей медсестры, в кабинете директора и заместителя директора по хозяйственной части, в помещении поста милиции, бухгалтерии. Телефоны-автоматы следует устанавливать в вестибюле и на каждом этаже учреждения.

8.8 В домах-интернатах на 100 мест и более следует предусматривать внутреннее устройство телефонной связи в зависимости от возможности местной телефонной сети. Телефоны с выходом в городскую сеть должны размещаться в кабинете директора и в вестибюле. Перечень других помещений, в которых устанавливают телефоны, определяется заданием на проектирование.

8.9 Коллективный прием телевидения следует предусматривать в жилых комнатах, комнатах отдыха, зрительном зале, фойе в домах-интерна-

тах общего типа и специальных домах-интернатах. В специальных домах-интернатах и домах-интернатах общего типа со специальными отделениями устанавливают телевизоры в помещении поста милиции.

В психоневрологических домах-интернатах установку телевизоров следует предусматривать в комнатах отдыха, в одной из комнат кружковых занятий и в зрительном зале.

8.10 Аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение устраивают в соответствии с требованиями СП 31-110.

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА — согласно 3.55 СНиП 35-01, НПБ 88.

Аварийное освещение должно выполняться в помещениях вестибюля, гардероба, постов охра-

ны, пожарного поста, аппаратной управления, звукоаппаратной, телефонной станции (СНиП 23-05).

8.11 Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации согласно СП 31-110.

8.12 Для вызова дежурного персонала следует предусматривать сигнализацию (звуковую или световую). Одну кнопку вызова устанавливают у изголовья каждой кровати в жилой комнате, а также в комнатах отдыха, обеденном и зрительном залах, лечебно-трудовых и учебно-производственных мастерских, уборных и ванных комнатах. В психоневрологических домах-интернатах одна кнопка вызова предусматривается на каждую жилую комнату, обеденный и зрительный залы, лечебно-трудовую мастерскую, общие санузлы и вестибюли. Сигналы вызова должны поступать в помещение дежурного персонала.

## Приложение А

(справочное)

**Перечень документов,  
на которые даны ссылки в настоящем СП**

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СП 35-112-2005 | Внутренний водопровод и канализация зданий                                                                                                                         |
| СП 35-112-2005 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений                                                                                          |
| СП 35-112-2005 | Общественные здания и сооружения                                                                                                                                   |
| СП 35-112-2005 | Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                                          |
| СП 35-112-2005 | Естественное и искусственное освещение                                                                                                                             |
| СП 35-112-2005 | Здания жилые многоквартирные                                                                                                                                       |
| СП 35-112-2005 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения                                                                                                  |
| СП 35-112-2005 | Отопление, вентиляция и кондиционирование                                                                                                                          |
| СП 35-112-2005 | Здания, сооружения и комплексы православных храмов                                                                                                                 |
| СП 35-112-2005 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий                                                                                               |
| СП 35-112-2005 | Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения                                                         |
| СП 35-112-2005 | Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам                                                                                                      |
| СП 35-112-2005 | Здания и помещения с местами труда для инвалидов                                                                                                                   |
| СП 35-112-2005 | Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей                                                                        |
| СП 35-112-2005 | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования                                                                                             |
| СП 35-112-2005 | Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования                                                           |
| СП 35-112-2005 | Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности                                                      |
| СП 35-112-2005 | Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов                                                                                               |
| СП 35-112-2005 | Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям                                                                                               |
| СП 35-112-2005 | Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья |

## Приложение Б

(справочное)

## Термины и определения

**Дом-интернат общего типа** — учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и медицинской помощи.

**Дом-интернат психоневрологический** — учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, психиатрической помощи и в соответствующем медицинском уходе.

**Дом-интернат специальный (специальное отделение)** — учреждение, предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает помещения, аналогичные интернату общего типа, также помещения охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога.

**Жилое отделение** — функциональный элемент, состоящий из жилых групп (от 2 до 4) и общественных помещений в составе отделения.

**Жилая группа** — элемент жилого отделения, включающий в свой состав однородные жилые ячейки, коммуникационные и общественные помещения внутригруппового пользования (вместимость жилой группы до 20 чел.). Жилые группы, рассчитанные для различных категорий проживающих, называются комплексными (в отличие от однородных жилых групп).

**Жилая ячейка** — функциональный элемент дома-интерната, состоящий из жилых и подсобных комнат для заселения определенного числа проживающих (от 2 до 6 чел.) в зависимости от типа учреждений.

**Комната социально-бытовой адаптации** — помещение для оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в затрудненных жизненных ситуациях с полной или частичной потерей трудоспособности, и возвращение их к обычным социальным условиям общества.

**Лица старшего возраста** — женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.

**Функциональная зона** — пространство, характеризующееся определенными общими признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например зона у стола, зона проезда на кресле-коляске по коридору и т.д.

**Приложение В**  
(рекомендуемое)

**Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов**

Таблица В.1 — Общая группа помещений для домов-интернатов

| Помещения                                                                                                         | Площадь помещений, м², класса                                     |                                                  |        |                              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                   | «М»                                                               |                                                  |        | «О»                          |        |        |
|                                                                                                                   | при вместимости учреждения, место                                 |                                                  |        |                              |        |        |
|                                                                                                                   | 50                                                                | 100                                              | 200    | 50                           | 100    | 200    |
| Вестибюль, гардероб для посетителей, пост дежурного                                                               | 30,0                                                              | 40,0                                             | 70,0   | 40,0                         | 80,0   | 100,0  |
| Пост охранника                                                                                                    | 9,0                                                               | 9,0                                              | 9,0    | 9,0                          | 9,0    | 9,0    |
| Пост милиции*                                                                                                     | 14,0                                                              | 14,0                                             | 14,0   | 14,0                         | 14,0   | 14,0   |
| Изолятор для нарушителей порядка                                                                                  | 4,5 м²/место                                                      |                                                  |        | —                            |        |        |
| Торговый киоск                                                                                                    | —                                                                 | 4,0                                              | 4,0    | 4,0                          | 4,0    | 4,0    |
| Комната приема гостей                                                                                             | 12,0                                                              | 12,0                                             | 20,0   | 12,0                         | 12,0   | 24,0   |
| Телефоны-автоматы                                                                                                 | 1,5                                                               | 1,5                                              | 1,5    | 1,5                          | 1,5    | 1,5    |
| Уборные при вестибюле                                                                                             | 3,0                                                               | 6,0                                              | 8,0    | 3,0                          | 6,0    | 8,0    |
| Комната социально-бытовой адаптации                                                                               | 16                                                                | 20                                               | 40     | 18                           | 30     | 60     |
| Кабинет заведующего при комнате социально-бытовой адаптации                                                       | 16                                                                | 16                                               | 16     | 18                           | 18     | 18     |
| Прачечная:                                                                                                        |                                                                   |                                                  |        |                              |        |        |
| стиральная-разборочная                                                                                            | 12                                                                | 18                                               | 20     | 12                           | 18     | 20     |
| сушильно-гладильная                                                                                               | 10                                                                | 12                                               | 12     | 10                           | 12     | 12     |
| хозяйственная кладовая (помещение)                                                                                | (7x2)                                                             | (9x2)                                            | (9x2)  | (7x2)                        | (9x2)  | (9x2)  |
|                                                                                                                   | 14                                                                | 18                                               | 18     | 14                           | 18     | 18     |
| Помещения:                                                                                                        | 81, одно помещение на здание                                      |                                                  |        |                              |        |        |
| для занятий гимнастикой и физкультурой**                                                                          | 14,5                                                              | 14,5x2                                           | 14,5x2 | 14,5                         | 14,5x2 | 14,5x2 |
| раздевалка                                                                                                        | 3,2                                                               | 3,2x2                                            | 3,2x2  | 3,2                          | 3,2x2  | 3,2x2  |
| санузел                                                                                                           | 6,5                                                               | 6,5                                              | 6,5    | 6,5                          | 6,5    | 6,5    |
| комната для хранения спортивного инвентаря**                                                                      | 4                                                                 | 4x2                                              | 4x2    | 4                            | 4x2    | 4x2    |
| санузел для инвалидов на креслах-колясках                                                                         | 6,5                                                               | 6,5                                              | 6,5    | 6,5                          | 6,5    | 6,5    |
| душевая                                                                                                           | 6,5                                                               | 6,5                                              | 6,5    | 6,5                          | 6,5    | 6,5    |
| Комната тренера                                                                                                   | 8                                                                 | 8                                                | 8      | 8                            | 8      | 8      |
| Отапливаемые стоянки для кресел-колясок                                                                           | 0,8 на каждого передвигающегося на кресле-коляске, но не менее 10 |                                                  |        |                              |        |        |
| Мастерская ремонта                                                                                                | 7                                                                 | 7                                                | 7      | 7                            | 7      | 7      |
| Кладовая запчастей                                                                                                | 7                                                                 | 7                                                | 7      | 7                            | 7      | 7      |
| Многоцелевой спортзал размером 12x24 м                                                                            | —                                                                 | 288                                              | 288    | По заданию на проектирование |        |        |
| Кладовая для хранения спортивного инвентаря                                                                       | —                                                                 | 16                                               | 16     | То же                        |        |        |
| Раздевалочные для мужчин и женщин с душевыми и санитарными узлами                                                 | —                                                                 | По 2 рожка и одному унитазу на каждую раздевалку |        | »                            |        |        |
| Комната методиста                                                                                                 | —                                                                 | 12                                               | 12     | »                            |        |        |
| * Помещения предусматривают в специальных домах-интернатах (специальных отделениях).                              |                                                                   |                                                  |        |                              |        |        |
| ** Для зданий с промежуточной вместимостью. Число помещений и площади устанавливают по заданию на проектирование. |                                                                   |                                                  |        |                              |        |        |



Т а б л и ц а В.2 — Приемно-карантинное отделение\*

| Помещения                                                               | Площадь, м <sup>2</sup> ,<br>не менее | Число<br>помещений |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Вестибюль-ожидальная с уборной                                       | 12                                    | 1                  |
| 2. Смотровая-ожидальная (с санузлом)                                    | 10+10                                 | 1                  |
| 3. Санитарное помещение                                                 | 6                                     | 1                  |
| раздевальная                                                            | 14                                    | 1                  |
| ванная с душем и подъемником                                            | 6                                     | 1                  |
| одевальная                                                              | 6                                     | 1                  |
| 4. Палата-изолятор одноместная со шлюзом и санузлом                     | 14                                    | 2                  |
| 5. Палата на 4 койки со шлюзом и санузлом (9х4+3+3)                     | 42                                    | 2                  |
| 6. Процедурная                                                          | 12                                    | 1                  |
| 7. Комната персонала                                                    | 10                                    | 1                  |
| 8. Помещение для хранения предметов уборки с поливочным краном и сушкой | 4                                     | 1                  |
| 9. Уборная для пациентов                                                | 3                                     | 1                  |
| 10. Уборная для персонала                                               | 3                                     | 1                  |
| 11. Место для хранения каталок                                          | 2                                     | 1                  |
| 12. Буфет-пост                                                          | 4                                     | 1                  |
| * Используются данные МГСН 4.03, таблица 5.4.                           |                                       |                    |

Т а б л и ц а В.3 — Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся, практически здоровых, в домах-интернатах общего типа, специальных домах-интернатах (специальных отделениях)\*

| Помещения                                                                   | Число<br>помещений                   | Площадь,<br>м <sup>2</sup> | Оборудование                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Жилая ячейка типа ЖЯ-1:                                                  | По заданию<br>на проекти-<br>рование |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| жилая комната на 1 чел.                                                     |                                      | 14,6                       | Деревянная кровать, прикроватная тумбочка, стол, 2 стула, кресло, торшер                                                                                                                                              |
| то же, на 2 чел.                                                            |                                      | 16,0                       | 2 деревянные кровати, 2 прикроватные тумбочки, стол, 3 стула, торшер                                                                                                                                                  |
| прихожая                                                                    |                                      | Не менее 4                 | Вешалка для одежды, зеркало, электрохолодильник                                                                                                                                                                       |
| совмещенный санузел                                                         |                                      | 4,5                        | Унитаз, умывальник, душевой поддон или напольный душ, откидная скамейка, полотенцесушитель, зеркало с полочкой, поручни, кронштейн для одежды и полотенце, корзина для мусора. Обеспечить возможность установки ванны |
| встроенный шкаф для одежды, белья, обуви и личных вещей с двумя отделениями |                                      | 0,6                        | Одно отделение оборудуется полкой для головных уборов и штангой для одежды, другое — полками для белья.                                                                                                               |
| лоджия                                                                      |                                      |                            | Размер шкафа 60х100 см<br>Раскладушка, навесной столик, крючки для натягивания веревки для сушки мелких личных вещей (на уровне перил)                                                                                |
| 2. Жилая ячейка типа ЖЯ-2:                                                  | По заданию<br>на проекти-<br>рование |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| жилая комната на 2 чел.                                                     |                                      | 16,0                       | Две деревянные кровати с прикроватными тумбочками, стол, 3 стула, 2 кресла, торшер                                                                                                                                    |
| прихожая                                                                    |                                      | Не менее 4                 | Вешалка для одежды, зеркало, электрохолодильник                                                                                                                                                                       |

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                               | Число помещений              | Площадь, м <sup>2</sup>  | Оборудование                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| совмещенный санузел                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 4,5                      | Унитаз, умывальник, душевой поддон или напольный душ, откидная скамейка, полотенцесушитель, зеркало с полочкой, поручни, кронштейн для одежды и полотенца, корзина для мусора            |
| 3. Жилая ячейка типа ЖЯ-3:                                                                                                                                                                                                                                                              | По заданию на проектирование |                          |                                                                                                                                                                                          |
| жилая комната на 2 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 16,0                     | 2 кровати с прикроватными тумбочками, стол, 2 стула, кресло, торшер                                                                                                                      |
| то же, на 3 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 18,0                     | 3 кровати с прикроватными тумбочками, стол, 3 стула, кресло, торшер                                                                                                                      |
| прихожая                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            | Не менее 4               | Вешалка для одежды, зеркало, столик для телефона, холодильник                                                                                                                            |
| совмещенный санузел                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            | 4,5                      | Унитаз, умывальник, душ, оборудование, аналогичное оборудованию ЖЯ-2                                                                                                                     |
| встроенный шкаф для одежды, белья, обуви                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            | 0,6 м <sup>2</sup> /чел. | По заданию на проектирование                                                                                                                                                             |
| лоджия                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 1 м <sup>2</sup> /чел.   | То же                                                                                                                                                                                    |
| <b>Общие помещения на 3—4 жилые ячейки</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |                                                                                                                                                                                          |
| 4. Комната дежурной медсестры (процедурная)                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            | 12                       | Кушетка, стол медсестры, шкаф для хранения медикаментов                                                                                                                                  |
| 5. Комната сестры-хозяйки                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            | 10                       | Стол, стул, шкаф для хранения белья                                                                                                                                                      |
| 6. Гостиная — комната отдыха                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | 8—12                     | Кресла с высокими сиденьями и подлокотниками, подставки для ног, стол, журнальный столик, телевизор, стол-подставка под телевизор                                                        |
| 7. Кухня-буфетная                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одна на жилую группу         | Не менее 12              | Электроплита, мойка, рабочий стол, навесной шкаф-полка, холодильник, электросамовар, ведро для отходов, обеденный стол, 4 стула                                                          |
| 8. Моечная с местами для:                                                                                                                                                                                                                                                               | Одна на 2—3 жилые группы     |                          |                                                                                                                                                                                          |
| а) мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 8                        | Установка для мойки суден, слив больничный, мойка для клеенок, стол производственный, ванна керамическая, умывальник, зеркало с полочкой, вешалка для полотенец, шкаф для суден, тележка |
| б) хранения предметов уборки                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 3                        |                                                                                                                                                                                          |
| в) сортировки, заполаскивания особо грязного белья, сушки и временного хранения грязного белья                                                                                                                                                                                          |                              | 5                        |                                                                                                                                                                                          |
| 9. Кладовая чистого белья                                                                                                                                                                                                                                                               | Одна на 2—3 жилые группы     | 4                        | Стеллаж, полки или шкаф                                                                                                                                                                  |
| 10. Комната для персонала с прихожей и санузлом                                                                                                                                                                                                                                         | На жилую группу              | 8,0                      | Кресла, стол, диван, шкаф, вешалка, зеркало, унитаз, умывальник, душевой поддон, зеркало с полочкой, вешалка для полотенца                                                               |
| 11. Постирочная для мелких личных вещей с местами для сушки и глажения                                                                                                                                                                                                                  | Одна на жилое отделение      | 8,0                      | Небольшая стиральная машина с отжимом, большая мойка с двумя камерами, шкаф для сушки, гладильные приборы                                                                                |
| 12. Помещение для сушки одежды и обуви, хранение уборочного инвентаря                                                                                                                                                                                                                   | Одно на 2—3 жилые ячейки     | 12,0                     | По заданию на проектирование                                                                                                                                                             |
| 13. Комната персонала                                                                                                                                                                                                                                                                   | На отделение                 | 8,0                      | То же                                                                                                                                                                                    |
| * Использованы данные МГСН 4.03, таблица 5.2, а также данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», таблицы 6 и 7. |                              |                          |                                                                                                                                                                                          |

Таблица В.4 — Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, передвигающихся с трудом, нуждающихся в посторонней помощи, пользующихся креслами-колясками, в домах-интернатах общего типа, специальных домах-интернатах (специальных отделениях)\*

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Площадь помещений жилых групп, м <sup>2</sup> |                                        |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | для свобод-<br>но передви-<br>гающихся        | для пере-<br>двигающих-<br>ся с трудом | для нуждающихся в<br>посторонней помощи,<br>передвигающихся на<br>креслах-колясках |
| 1. Жилья ячейка типа ЖЯ-4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                        |                                                                                    |
| жилые комнаты на 2 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,0                                          | 16,0                                   | —                                                                                  |
| то же, на 3 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,0                                          | 20,0                                   | 24,0                                                                               |
| прихожая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не менее 4                                    |                                        |                                                                                    |
| совмещенный санузел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,5                                           | 5,5                                    | 5,5                                                                                |
| раздельный санузел (вариант)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,5                                           | 7,5                                    | 7,5                                                                                |
| встроенный шкаф для хранения белья, одежды и<br>личных вещей (на 1 чел.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6                                           | 0,6                                    | 0,6                                                                                |
| <b>Общие помещения на 3—4 жилые ячейки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                        |                                                                                    |
| 2. Комната дежурной медсестры (процедурная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                            | 12                                     | 12                                                                                 |
| 3. Комната персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                             | 8                                      | 8                                                                                  |
| 4. Комната сестры-хозяйки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                            | 10                                     | 10                                                                                 |
| 5. Гостиная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8—12                                          | 8—12                                   | 8—12                                                                               |
| 6. Буфетная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,6                                           | 0,6                                    | 0,8                                                                                |
| 7. Кухня-раздаточная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                            | 14                                     | 14                                                                                 |
| 8. Ванная с раздевальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                            | 12                                     | 12                                                                                 |
| 9. Душевые кабины с местами для раздевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0                                           | 6,0                                    | 6,0                                                                                |
| 10. Санитарная комната с местами для мойки суден<br>и клеенок, временного хранения грязного белья, запо-<br>ласкивания и сушки особо грязного белья, хранения<br>уборочного инвентаря                                                                                                                                                                                                                   | 15                                            | 16                                     | 16                                                                                 |
| 11. Помещение для бытовых нужд с местами для стир-<br>ки и сушки мелких вещей, сушки одежды и обуви, хра-<br>нения уборочного инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                            | 12                                     | 12                                                                                 |
| 12. Кладовая чистого белья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 4                                      | 2                                                                                  |
| 13. Санитарный узел для персонала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                        |                                                                                    |
| уборная, с умывальником                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                             | 3                                      | 3                                                                                  |
| душ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5                                           | 2,5                                    | 2,5                                                                                |
| 14. Комната для глажения белья и одежды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                             | 6                                      | 8                                                                                  |
| 15. Кабина гигиенического душа с местом для разде-<br>вания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                             | 7                                      | 7                                                                                  |
| 16. Клизменная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                             | 8                                      | 8                                                                                  |
| 17. Место для каталок и кресел-колясок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                             | 4                                      | 4                                                                                  |
| И т о г о:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184,7                                         | 190,7                                  | 178,9                                                                              |
| * Использованы данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», таблицы 6, 7, а также Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.98 г. № 338 (в ред. Постановления Правительства РФ от 6.07.99 г. № 750), пп. 1, 2, 3. |                                               |                                        |                                                                                    |

Таблица В.5 — Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации, передвигающихся с трудом, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках, в психоневрологических домах-интернатах\*

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Площадь помещений, м <sup>2</sup> |                                                  |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | для лиц, свободно передвигающихся | для лиц, передвигающихся с трудом                | для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках |
| 1. Жилая ячейка типа ЖЯ-5:<br>жилые комнаты на 4 чел.<br>прихожая<br>раздельный санузел (унитаз, биде или писсуар), душевой поддон (или ванна), умывальник<br>совмещенный санузел, унитаз, биде (или писсуар), слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки и мытья клеенок<br>встроенный шкаф для хранения белья, одежды, личных вещей (м <sup>2</sup> /чел)<br>буфетная<br>кухня-раздаточная | 34,0<br>6,0<br>—<br>0,6<br>—<br>— | 34,0<br>6,0<br>—<br>0,6<br>4<br>8                | 34,0<br>Не менее 4<br>—<br>18<br>0,6<br>4<br>8                                 |
| 2. Жилая ячейка типа ЖЯ-6:<br>жилые комнаты на 4 чел.<br>то же, на 6 чел.<br>прихожая<br>совмещенный санузел, унитаз, биде (или писсуар), слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки и мытья клеенок<br>встроенный шкаф для хранения белья, одежды, личных вещей (м <sup>2</sup> /чел)<br>буфетная<br>кухня-раздаточная                                                                      | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | 34,0<br>42,0<br>6,0<br>18,0<br>0,6<br>4,0<br>8,0 | 34,0<br>42,0<br>6,0<br>18,0<br>0,6<br>4,0<br>12,0                              |
| <b>Общие помещения на 4—6 жилых групп</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                  |                                                                                |
| 3. Кабинет врача-психиатра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,0                              | 12,0                                             | 12,0                                                                           |
| 4. Комната дежурной медсестры (процедурная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,0                              | 12,0                                             | 12,0                                                                           |
| 5. Гостиная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                | 18                                               | 18                                                                             |
| 6. Процедурная аминоксиновая с подготовительной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                | 18                                               | 18                                                                             |
| 7. Комната персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                | 10                                               | 10                                                                             |
| 8. Комната для кружковых занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                | 18                                               | —                                                                              |
| 9. Комнаты для занятий трудом ориентировочно на 8—10 чел. и для инструктора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                 | 38+12                                            | —                                                                              |
| 10. Комната сестры-хозяйки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                | 10                                               | 10                                                                             |
| 11. Помещения для глажения белья и одежды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                 | 6                                                | 6                                                                              |
| 12. Санитарные узлы (мужской и женский) для персонала: уборная (1 кабина), душ (1 кабина)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                | 12                                               | 12                                                                             |
| 13. Клизменная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                 | 8                                                | 8                                                                              |
| 14. Место для хранения каталог и кресел-колясок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                 | 4                                                | 4                                                                              |
| 15. Помещения для бытовых нужд с местом для стирки и сушки мелких вещей, сушки одежды и обуви, хранения уборочного инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,0                              | 12,0                                             | 6,0                                                                            |
| 16. Санитарная комната с местами для мойки суден и клеенок, заполаскивания особо грязного белья, хранения уборочного инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                 | 16,0                                             | 16,0                                                                           |

Окончание таблицы В.5

| Помещения                                              | Площадь помещений, м <sup>2</sup> |                                   |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | для лиц, свободно передвигающихся | для лиц, передвигающихся с трудом | для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках |
| 17. Кладовая чистого белья                             | 2,0                               | 2,0                               | 4,0                                                                            |
| 18. Ванная комната                                     | 6,0                               | 12,0                              | 12,0                                                                           |
| 19. Комната санитарки (круглосуточный пост)            | 10,0                              | 10,0                              | 10,0                                                                           |
| 20. Кабина гигиенического душа с местом для раздевания | 7,0                               | 7,0                               | 7,0                                                                            |
| Итого:                                                 | 209,6                             | 406,2                             | 350,2                                                                          |

\* Использованы данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», таблицы 6, 7, а также 3.67 СНиП 35-01.

Таблица В.6 — Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания\*

| Помещения                                                 | Дом-интернат общего типа,<br>специальный дом-интернат<br>(специальное отделение) |       |       | Дом-интернат<br>психоневрологический |       |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
|                                                           | площадь помещений, м <sup>2</sup> ,<br>при вместимости учреждения, место**       |       |       |                                      |       |       |
|                                                           | 50                                                                               | 100   | 200   | 50                                   | 100   | 200   |
| Зрительный зал                                            | 40                                                                               | 60    | 70    | 30                                   | 40    | 60    |
| Эстрада при зале                                          | —                                                                                | 30    | 30    | —                                    | 30    | 30    |
| Фойе                                                      | 15                                                                               | 30    | 38    | 15                                   | 30    | 30    |
| Комнаты с уборной (унитаз, умывальник) для артистов       | 20                                                                               | 12+12 | 12+12 | 20                                   | 12+12 | 12+12 |
| Кладовая инвентаря                                        | 4                                                                                | 8     | 8     | 4                                    | 8     | 8     |
| Кинопроекторная                                           | 10                                                                               | 10    | 10    | 10                                   | 10    | 10    |
| Радиоузел                                                 | —                                                                                | 8     | 8     | —                                    | 8     | 8     |
| Библиотека-читальня с книгохранилищем                     | 18+24                                                                            | 30+18 | 30+18 | 24+18                                | 36+18 | 30+18 |
| Комната для кружковых занятий                             | 18                                                                               | 24    | 24    | 18                                   | 24    | 24    |
| Комната для музыкальных занятий                           | 18                                                                               | 24    | 24    | 18                                   | 24    | 24    |
| Уборные при фойе                                          | 2                                                                                | 3     | 3     | 2                                    | 3     | 3     |
| Помещение религиозных обрядов для христианских конфессий: |                                                                                  |       |       |                                      |       |       |
| зал для молитвенного собрания                             | 40                                                                               | 60    | 120   | 40                                   | 60    | 120   |
| Подсобные помещения:                                      |                                                                                  |       |       |                                      |       |       |
| комната (келья) для священнослужителя                     | 7,5                                                                              | 7,5   | 7,5   | 7,5                                  | 7,5   | 7,5   |
| санузел                                                   | 3                                                                                | 3     | 3     | 3                                    | 3     | 3     |
| передняя                                                  | 2,1                                                                              | 2,1   | 2,1   | 2,1                                  | 2,1   | 2,1   |
| кладовая                                                  | 3,3                                                                              | 3,3   | 3,3   | 3,3                                  | 3,3   | 3,3   |
| И т о г о:                                                | 224,9                                                                            | 344,9 | 422,9 | 214,9                                | 330,9 | 404,9 |

\* Использованы данные МГСН 4.03, приложение 2 (справочное), а также данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», приложение 2 (обязательное).

\*\* Для зданий с промежуточной вместимостью число помещений и площади устанавливаются заданием на проектирование с учетом требований данного СП.

Таблица В.7 — Состав и площади помещений медицинского обслуживания\*  
(дом-интернат общего типа; специальный дом-интернат (специальное отделение);  
дом-интернат психоневрологический)

| Помещения                                                                    | Площадь помещений, м <sup>2</sup> , при вместимости учреждения, место |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                              | 50                                                                    | 100  | 200  |
| <b>1. Кабинеты врачей и медсестер</b>                                        |                                                                       |      |      |
| Кабинет заведующего медпунктом, главного врача                               | 16                                                                    | 16   | 18   |
| Кабинет зам. главврача, врача-терапевта                                      | —                                                                     | 12   | 12   |
| Кабинет старшей медсестры и врачей-консультантов (лоринголога, офтальмолога) | —                                                                     | 12+8 | 12+8 |
| Стоматологический кабинет                                                    | —                                                                     | 18   | 18   |
| Кабинет медсестры или фельдшера                                              | —                                                                     | —    | 14   |
| Итого:                                                                       | 12                                                                    | —    | —    |
| <b>2. Процедурная и перевязочная</b>                                         |                                                                       |      |      |
| Процедурная с местом для гинекологического кресла                            | 18                                                                    | 18   | 18   |
| Перевязочная                                                                 | —                                                                     | —    | 12+6 |
| Итого:                                                                       | 18                                                                    | 18   | 36   |
| <b>3. Кабинеты физиотерапии</b>                                              |                                                                       |      |      |
| Кабинет электро-светолечения с помещением для обработки прокладок            | 12+8                                                                  | 12+8 | 12+8 |
| Кабинет теплотечения с вспомогательными помещениями                          | —                                                                     | —    | 12+8 |
| Сенсорная комната                                                            | —                                                                     | 12   | 18   |
| Итого:                                                                       | 20,0                                                                  | 32,0 | 58,0 |
| <b>4. Изолятор</b>                                                           |                                                                       |      |      |
| Палаты с санузлом                                                            | 14                                                                    | 2x14 | 2x14 |
| Буфет-пост                                                                   | —                                                                     | 4    | 4    |
| Итого:                                                                       | 14                                                                    | 32   | 32   |
| <b>5. Помещение ритуального назначения</b>                                   |                                                                       |      |      |
| Траурный зал                                                                 | —                                                                     | 36   | 48   |
| Уборная для персонала                                                        | —                                                                     | 1,8  | 1,8  |
| Итого:                                                                       | —                                                                     | 37,8 | 49,8 |
| <b>6. Аптечные помещения</b>                                                 |                                                                       |      |      |
| Помещение для хранения и выдачи лекарственных средств                        | 4                                                                     | 6    | 10   |
| Ассистентская                                                                | 8                                                                     | 8    | 10   |
| Кладовая для хранения легковоспламеняющихся жидкостей                        | —                                                                     | —    | 2    |
| Итого:                                                                       | 12                                                                    | 14   | 22   |
| <b>7. Лаборатория</b>                                                        |                                                                       |      |      |
| Помещение с кабиной для приема проб на анализ                                | —                                                                     | —    | 4+6  |
| Кабина для взятия на анализ проб крови (лаборантская)                        | —                                                                     | 10   | 10   |
| Препараторская                                                               | 12                                                                    | 14   | 14   |
| Автоклавная-стерилизационная                                                 | —                                                                     | 10   | 12   |
| Итого:                                                                       | 12                                                                    | 34   | 46   |
| <b>8. Помещение медицинского персонала</b>                                   |                                                                       |      |      |
| Комната отдыха                                                               | —                                                                     | 8    | 10   |
| Уборные                                                                      | 1,8                                                                   | 1,8  | 1,8  |
| Итого:                                                                       | 1,8                                                                   | 9,8  | 11,8 |

Окончание таблицы В.7

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Площадь помещений, м <sup>2</sup> , при вместимости учреждения, место |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                                                    | 100          | 200          |
| <b>9. Помещения ЛФК</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |              |              |
| Зал ЛФК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                    | 20           | 35           |
| Раздевальная с санузлами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                     | 6            | 10           |
| Кабинет массажа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                     | —            | —            |
| Помещение для примерки и подгонки протезов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                     | —            | —            |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16</b>                                                             | <b>26</b>    | <b>45</b>    |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>121,8</b>                                                          | <b>269,6</b> | <b>382,6</b> |
| <p>* Использованы данные МГСН 4.03, приложение 3 (справочное).</p> <p>Примечание — Помещения для проведения водных процедур, сауна, душ «шарко», ванны дополняются по заданию на проектирование для повышенных условий комфортности проживания класса «О».</p> <p>Для зданий с промежуточной вместимостью число помещений и площади устанавливают заданием на проектирование.</p> |                                                                       |              |              |

Таблица В.8 — Состав и площади лечебно-трудовых мастерских\*

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Расчетная площадь, м <sup>2</sup> /место | Площадь помещений, м <sup>2</sup>      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью до 101 место и более |
| 1. Лечебно-трудовые мастерские (1—3 вида из нижеприведенных):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                        |                                                 |
| швейные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,5                                      | 45                                     | 60                                              |
| ремонт аппаратуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,5                                      | 45                                     | 60                                              |
| домоводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,5                                      | 45                                     | 60                                              |
| живописи**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,0                                      | 60                                     | 60—70                                           |
| 2. Кладовые готовой продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                        | 12—18                                  | 18—20                                           |
| 3. Кладовые материалов и готовой продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                        | 28                                     | 30                                              |
| 4. Комната персонала (с умывальником в шлюзе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                        | 8                                      | 10                                              |
| 5. Уборная с умывальником (для мужчин и женщин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                        | 3х2                                    | 3х2                                             |
| 6. Кабинет инструктора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                        | 12                                     | 12                                              |
| 7. Комната медсестры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                        | 10                                     | 10                                              |
| <p>* Использованы данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», приложение 6 (рекомендуемое).</p> <p>** При каждой из перечисленных мастерских предусматривают подсобные помещения, комнату мастера и другие помещения, перечисленные в данной таблице.</p> |                                          |                                        |                                                 |

Таблица В.9 — Состав и площади учебно-производственных помещений\*

| Помещения                                                                            | Расчетная площадь, м <sup>2</sup> /место | Площадь помещений, м <sup>2</sup>      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                      |                                          | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью свыше 100 мест |
| 1. Учебно-производственная мастерская (1—3 вида, как пример):                        |                                          |                                        |                                           |
| швейная, электромонтажная, обувная                                                   | 4,5                                      | 45,0                                   | 60,0                                      |
| мастерские ручных ремесел, механической сборки, ремонта аппаратуры и бытовой техники | 4,5                                      | 45,0                                   | 60,0                                      |

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                       | Расчетная<br>площадь,<br>м <sup>2</sup> /место | Площадь помещений, м <sup>2</sup>            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | в учреждениях<br>вместимостью<br>до 100 мест | в учреждениях<br>вместимостью<br>свыше 100 мест |
| картонажно-переплетная, столярная, ткацкая, токарно-фрезерная, гончарная)*                                                                                                                                                                                      | 6,0                                            | 60,0                                         | 72,0                                            |
| 2. Кладовая материалов                                                                                                                                                                                                                                          | —                                              | 8,0                                          | 16,0                                            |
| 3. Кладовая готовой продукции                                                                                                                                                                                                                                   | —                                              | 8,0                                          | 16,0                                            |
| 4. Инструментальная                                                                                                                                                                                                                                             | —                                              | 12                                           | 25                                              |
| 5. Помещение для персонала (умывальник в шлюзе)                                                                                                                                                                                                                 | —                                              | 8                                            | 10                                              |
| 6. Общий санузел                                                                                                                                                                                                                                                | —                                              | 3x2                                          | 3x2                                             |
| 7. Комната мастера                                                                                                                                                                                                                                              | —                                              | 12                                           | 12                                              |
| 8. Методический кабинет                                                                                                                                                                                                                                         | —                                              | 20                                           | 25                                              |
| * Используются данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», приложение 6 (рекомендуемое). |                                                |                                              |                                                 |

Т а б л и ц а В.10 — Площади столовой домов-интернатов\*

| Помещения                                                                                                        | Площадь помещений, м <sup>2</sup>            |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | в учреждениях<br>вместимостью<br>до 100 мест | в учреждениях<br>вместимостью<br>101 место и выше |
| Обеденный зал при загрузке зала 60 % вместимости дома-интерната с холлом, в котором предусматривается умывальник | 2,4 м <sup>2</sup> /место                    |                                                   |
| Раздаточная                                                                                                      | 16                                           | 20                                                |
| Цех заготовки овощей                                                                                             | 16                                           | 12                                                |
| Цех заготовки мяса и птицы                                                                                       | 16                                           | 18                                                |
| Цех заготовки рыбы                                                                                               | 18                                           | 24                                                |
| Горячий цех                                                                                                      | 54                                           | 70                                                |
| Холодная заготовочная                                                                                            | 8                                            | 10                                                |
| Кондитерский цех                                                                                                 | 8                                            | 10                                                |
| Моечные кухонной и столовой посуды                                                                               | 6                                            | 12                                                |
| Кладовая суточного запаса продуктов                                                                              | 8                                            | 10                                                |
| Экспедиция пищи в жилые группы                                                                                   | 6                                            | 8                                                 |
| Складские помещения                                                                                              | 12                                           | 14                                                |
| Охлаждаемые камеры для хранения:                                                                                 |                                              |                                                   |
| мяса, рыбы                                                                                                       | 4                                            | 6                                                 |
| молочных продуктов, фруктов и зелени, консервов и квашений                                                       | 6                                            | 8                                                 |
| отходов (с отдельным наружным выходом)                                                                           | 4                                            | 6                                                 |
| Помещение для холодильной установки                                                                              | 6                                            | 8                                                 |
| Кладовая для сухих продуктов                                                                                     | 4                                            | 6                                                 |
| Помещение для хранения и резки хлеба                                                                             | 10                                           | 14                                                |
| Кладовая для овощей                                                                                              | 10                                           | 12                                                |
| Кладовая для хранения белья и инвентаря                                                                          | 6                                            | 8                                                 |
| Загрузочная                                                                                                      | 7                                            | 10                                                |
| Тарная                                                                                                           | 4                                            | 6                                                 |
| Административно-бытовые помещения                                                                                | 32                                           | 40                                                |



Окончание таблицы В.10

| Помещения                                                                                        | Площадь помещений, м <sup>2</sup>      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                  | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью 101 место и выше |
| Комната заведующего производством                                                                | 8                                      | 10                                          |
| Комната медицинской сестры диетического питания                                                  | 14                                     | 14                                          |
| Помещение приема пищи для персонала с подсобными помещениями                                     | 16+6                                   | 18+8                                        |
| Гардеробные, душевые и уборные для персонала                                                     | 10                                     | 16                                          |
| Место для хранения предметов уборки помещений                                                    | 2                                      | 4                                           |
| Помещения для хранения и мытья мармитных тележек и тары, применяемых для транспортировки пищи    | 6                                      | 8                                           |
| * Используются данные справочного пособия «Проектирование общественного питания», приложение 12. |                                        |                                             |

Таблица В.11 — Состав административных и служебно-бытовых помещений домов-интернатов\*

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Площадь помещений, м <sup>2</sup> ,<br>при вместимости учреждения, место |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                       | 100   | 200   |
| 1. Помещения администрации                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |       |       |
| Кабинет директора                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                       | 12    | 18    |
| Приемная директора                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                        | 10    | 10    |
| Кабинет заместителя директора                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                        | 12    | 12    |
| Кабинет инженерно-технического персонала                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                       | 14    | 14    |
| Канцелярия, отдел кадров, бухгалтерия, касса                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                       | 18    | 24    |
| Архив медицинский                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                        | 6     | 6     |
| Комната общественных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                        | —     | 12    |
| Гардеробные, уборные и душевые персонала                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                       | 16    | 18    |
| И т о г о:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52                                                                       | 88    | 114   |
| 2. Комнаты для ночлега гостей с передней и санузлами (унитаз, умывальник, душ)                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                       | 14    | 16    |
| 3. Парикмахерская с местом или помещением для педикюра                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                        | 14    | 16    |
| 4. Комната и кладовая сестры-хозяйки                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8+7                                                                      | 10+10 | 10+12 |
| 5. Уборная при вестибюле для посетителей на один унитаз с умывальником в шлюзе                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                        | 3     | 6     |
| В с е г о:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84                                                                       | 139   | 174   |
| * Используются данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», приложение 4 (обязательное) и МГСН 4.03, приложение 5 (справочное). |                                                                          |       |       |

Таблица В.12 — Состав и площади хозяйственных помещений домов-интернатов\*

| Помещения                                   | Площадь помещений, м <sup>2</sup> ,<br>при вместимости учреждения, место |     |     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                             | 50                                                                       | 100 | 200 |
| <b>Центральные кладовые</b>                 |                                                                          |     |     |
| Кладовая чистого белья с местом для починки | 12                                                                       | 16  | 16  |
| Швейная мастерская                          | 12                                                                       | 12  | 12  |


Окончание таблицы В.12

| Помещения                                                                                                                                                                                                                                                      | Площадь помещений, м <sup>2</sup> ,<br>при вместимости учреждения, место |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                       | 100        | 200        |
| Кладовая грязного белья                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                        | 8          | 10         |
| Кладовая сезонной одежды и обуви                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                       | 24         | 28         |
| Кладовая личных вещей                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                       | 24         | 32         |
| Кладовая инвентаря и мебели                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                                                       | 24         | 26         |
| Склад хозяйственный                                                                                                                                                                                                                                            | 18                                                                       | 24         | 36         |
| Кладовая садово-огородного инвентаря                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                        | 10         | 12         |
| <b>И т о г о:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>110</b>                                                               | <b>142</b> | <b>172</b> |
| <b>Помещение дезинфекционных камер</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>16</b>                                                                | <b>19</b>  | <b>19</b>  |
| Кладовая грязного белья с местом для разборки                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                        | 9          | 12         |
| Помещение дежурного персонала                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                        | 8          | 8          |
| Общий санузел, раздельный для мужчин и женщин                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                        | 6          | 6          |
| Комната бытового обслуживания                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                        | 10         | 12         |
| <b>И т о г о:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45</b>                                                                | <b>52</b>  | <b>57</b>  |
| Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря                                                                                                                                                                                                                 | 12+12                                                                    | 18+12      | 18+12      |
| Помещение для пожарного поста                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                        | 4          | 6          |
| <b>И т о г о:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>28</b>                                                                | <b>34</b>  | <b>36</b>  |
| <b>В с е г о:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>183</b>                                                               | <b>228</b> | <b>265</b> |
| * Используются данные «Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов», приложение 5 (обязательное). |                                                                          |            |            |

Приложение Г  
Иллюстрации

### Схема взаимосвязей жилых групп и отделений


*Дом-интернат общего типа со специальным отделением*



**Рисунок Г.1**

# **Схема взаимосвязей жилых групп и отделений**


## *Психоневрологический дом-интернат*



1 — жилая группа для лиц, передвигающихся с трудом, способных к частичному самообслуживанию; 2 — жилая группа для лиц, нуждающихся в посторонней помощи и постельном режиме, передвигающихся на креслах-колясках

**Рисунок Г.2**

# Помещение охраны и безопасности



I. Пост охранника-вахтера:

1 — стойка; 2 — стол с телефоном и настольной сигнализацией; 3 — пожарная сигнализация; 4 — топчан для отдыха дежурного; 5 — стул; 6 — шкаф;


II. Пост милиции:

1 — стол с телефоном и настольной сигнализацией; 2 — стул; 3 — топчан; 4 — тумбочка; 5 — решетчатая перегородка с дверью

**Рисунок Г.3**

## Жилая комната

Планировочные схемы комнат жилых ячеек ЖЯ-1 и ЖЯ-3  
для лиц, свободно передвигающихся




1 — кровать; 2 — тумбочка; 3 — стол; 4 — стул; 5 — кресло; 6 — тумбочка для телевизора; 7 — подвесной шкаф; 8 — торшер; 9 — диван

Рисунок Г.4

## Жилая комната

Планировочные схемы комнат жилых ячеек ЖЯ-4  
для 2- и 3-местных жилых комнат




1 — кровать; 2 — тумбочка; 3, 6 — стол; 4 — стул; 5 — шкаф для одежды;  
7 — кресло-коляска; 8 — диван

Рисунок Г.5

# Помещения жилой ячейки

Планировочная схема жилой ячейки ЖЯ-5




1 — кровать общепольничная; 2 — столик надкроватный; 3 — тумбочка прикроватная; 4 — кресло для отдыха; 5 — кресло-судно передвижное; 6 — кресло-коляска; 7 — стул; 8 — стол; 9 — шкаф для одежды; 10 — вешалка для одежды

Рисунок Г.6



## Жилая комната

Планировочная схема жилых комнат на 4 и 6 человек  
в жилых ячейках ЖЯ-6 для психотроников



1 — кровать; 2 — тумбочка; 3 — стол; 4 — стул; 5 — комбинированный шкаф

А — четырехместная жилая комната; Б — шестиместная жилая комната; В — зона размещения кровати для лиц, способных к частичному самообслуживанию и передвигающихся по дому и прилегающему участку; Г — зона размещения кровати для немощных лиц, передвигающихся в пределах жилой комнаты

Рисунок Г.7

## Жилые ячейки










|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Дома-интернаты общего типа,<br>в том числе со специальными отделениями              |                                                                                     |                                                                                     | Дома-интернаты<br>психоневрологические                                               |                                                                                       |
| Категория проживающих                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Свободно передвигающиеся,<br>практически здоровые                                   | Передвигающиеся с трудом,<br>нуждающиеся в посторонней<br>помощи                    | Нуждающиеся в посторонней<br>помощи, передвигающиеся<br>на кресле-коляске           | Нуждающиеся в реабилитации,<br>способные к частичному<br>самообслуживанию            | Нуждающиеся в посторонней<br>помощи и постельном режиме                               |
| Функционально-планировочные типы жилых ячеек в домах-интернатах                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| ЖЯ-1<br>на 1—2 места                                                                | ЖЯ-3<br>на 2 места                                                                  | ЖЯ-4<br>на 2—3 места                                                                | ЖЯ-5<br>на 4 места                                                                   | ЖЯ-6<br>на 4—6 мест                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| ЖЯ-2<br>на 2 места                                                                  |  |                                                                                     |  |  |

Рисунок Г.8

# Помещения для клубных занятий

Помещение библиотеки с открытым доступом к книгам  
и читательным залам




1 — шкаф для открытого хранения книг; 2 — стол для занятий; 2a — стол для занятий инвалида-колясочника; 3 — стул; 4 — стол библиотекаря; 5 — стол журнальный; 6 — стенд-витрина настенная; 7 — кресло-коляска; 8 — шкаф для закрытого хранения книг; 9 — закрытое книгохранилище (на 2 тыс. книг); 10 — стол с каталожным шкафом

Рисунок Г.9

## Зрительные залы

Варианты размещения мест в зрительном зале




1 — сцена; 2 — места для ходячих зрителей; 3 — места размещения инвалидов на кресле-коляске;  
4 — пандус

Рисунок Г.10

# Помещения для клубных занятий

Помещение для приема гостей на 10 и 20 посадочных мест




1 — стол обеденный; 1a — стол резервный; 2 — стул; 3 — кресло-коляска;  
4 — комбинированная стенка; 5 — холодильник; 6 — мойка; 7 — плита; 8 —  
буфет кухонный; 9 — сервировочная стойка; 10 — разделочный стол; 11 —  
табурет

\* Место для танцев может быть использовано для дополнительного размещения  
10 посадочных мест.

Рисунок Г.11

# Помещения для клубных занятий

## Помещения для музыкальных занятий




1 — стул; 2 — пюпитр; 2a — специальный пюпитр для инвалида на кресле-коляске; 3 — подиум для руководителя; 4 — пианино; 5 — табурет винтовой; 6 — шкаф для музыкальных инструментов и нот; 7 — инвалидное кресло-коляска; 8 — запасной эвакуационный выход

**Рисунок Г.12**

# Помещение для религиозных обрядов

Пример планировки зала для молитвенных собраний  
с подсобными помещениями




1 — помещение для религиозных обрядов; 2 — зона священнослужителя; 3 — служебная ниша;  
4 — сейф; 5 — комната (келья) для священнослужителя; 6 — санузел при комнате отдыха священнослужителя (рукомойник, унитаз, душевой поддон); 7 — кладовая; 8 — прихожая с вешалкой

Рисунок Г.13

## Учебно-производственные мастерские

### Планировочная схема картонной мастерской



1 — стол рабочий; 2 — табурет с регулируемым сиденьем; 3 — проволочно-швейный аппарат; 4 — клееварка; 5 — стол мастера; 6 — стул; 7 — мойка; 8 — инвалидная коляска; 9 — эвакуационный выход; 10 — стеллаж мастера

А — мастерская; Б — комната мастера; В — уборная для инвалида; Г — кладовая материалов; Д — кладовая готовой продукции; Е — общая уборная; Ж — коридор


Примечание — Рабочие помещения оборудуются в зависимости от вида производства; кладовые оборудуются стеллажами; комната мастера оборудуется столом, стульями, стеллажами.

**Рисунок Г.14**



# Помещения для лечебно-трудовых мастерских


## Планировочная схема мастерской по ремонту аппаратуры и бытовой техники



1 — стол монтажный; 2 — стенд испытательный; 3 — стол с вытяжкой; 4 — стол мастера; 5 — мойка; 6 — стеллаж для материалов; 7 — табурет с регулируемым сиденьем; 8 — стеллаж мастера; 9 — стол медсестры; 10 — шкаф медицинский одностворчатый; 11 — стул; 12 — кресло-коляска

**Рисунок Г.15**

# Помещения для занятий гимнастикой и физкультурой




1 — гимнастическая стенка; 2 — гимнастический станок-поручень с зеркалом; 3 — место для тренера; 4 — пианино; 5 — скамья; 6 — вешалка

А — раздевальная; Б — санузел; В — санузел с учетом пользования инвалидом на кресле-коляске; Г — душевая с учетом пользования инвалидом на кресле-коляске; Д — спортивный зал; Е — комната тренера; Ж — комната для хранения спортивного инвентаря


Рисунок Г.16

## Места для питания


Место для питания на 8 чел.



Место для питания на 6 чел.



Обеденная зона в общем обеденном зале



1 — стол обеденный 160×90; 2 — стул; 3 — инвалидное кресло-коляска

**Рисунок Г.17**

**СП 35-112-2005**

---

УДК 725.54(083.74)

Ключевые слова: дома-интернаты общего типа, специальные, психоневрологические, жилая ячейка, жилая группа, жилое отделение, обслуживающие помещения, функциональные зоны

---

*Издание официальное*

Свод правил по проектированию и строительству

**ДОМА-ИНТЕРНАТЫ**

**СП 35-112-2005**

Нач. изд. отд. *Л.Ф. Калинина*  
Редактор *Л.Н. Кузьмина*  
Технический редактор *Л.Я. Голова*  
Корректор *И.А. Рязанцева*  
Компьютерная верстка *А.Н. Кафиева*

---

Подписано в печать 1.12.2005. Формат 60х84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печать офсетная.  
Усл.-печ.л. 5,11. Тираж 300 экз. Заказ № 2361.

---

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центр проектной продукции в строительстве» (ФГУП ЦПП)

*127238, Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2.*

Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная.  
Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов;  
(095) 482-41-12 — проектный отдел;  
(095) 482-42-97 — проектный кабинет.

**Шифр подписки 50.3.35**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---