

Утверждено и введено в действие
[Приказом](#) Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России)
от 19 сентября 2024 г. N 630/пр

**ИЗМЕНЕНИЕ N 3 К СП 59.13330.2020
"СНиП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"**

ОКС [91.040.99](#)

**Дата введения -
с даты опубликования**

2 Нормативные ссылки

[Заменить](#) наименования ссылочных документов:

"[СП 1.13130.2020](#) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" на "[СП 1.13130.2020](#) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1)";

"[СП 35.13330.2011](#) "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "[СП 35.13330.2011](#) "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)";

"[СП 118.13330.2022](#) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)" на "[СП 118.13330.2022](#) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3)";

"[СП 119.13330.2017](#) "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм" (с изменением N 1)" на "[СП 119.13330.2024](#) "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм";

"[СП 158.13330.2014](#) Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "[СП 158.13330.2014](#) Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)";

"[СП 285.1325800.2016](#) Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)" на "[СП 285.1325800.2016](#) Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)";

"[СП 310.1325800.2017](#) Бассейны для плавания. Правила проектирования (с изменением N 1)" на "[СП 310.1325800.2017](#) Бассейны для плавания. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)";

"СП 417.1325800.2020 Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования" на "СП 417.1325800.2020 Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования (с изменением N 1)".

Дополнить наименованиями ссылочных документов:

"ГОСТ 33652-2019 Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения";

"СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны".

5 Требования к земельным участкам и территориям общего пользования

5.1 Входы и пути движения

Пункт 5.1.7. Четвертый - девятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"В стесненных условиях и при сложном рельефе участка на пешеходных путях при продольном уклоне от 40‰ до 80‰ на длину не более 50 м следует предусматривать устройство ограждений с поручнями высотой 0,9 м. Суммарная протяженность участков с уклоном не более 80‰ и не более 50 м на каждые 300 м длины.

Поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 10‰ до 20‰ (от 1:100 до 1:50).

На пешеходных путях с продольным уклоном более 40‰ (1:25) через каждые 0,5 м разницы уровней следует предусматривать участки с уклоном не более 10‰ (1:100), протяженностью не менее 1,5 м, а через каждые 1,5 м разницы уровней - протяженностью не менее 5,0 м.

В местах пересечения, примыкания или изменения направления пешеходных путей следует обеспечивать продольный и поперечный уклоны не более 20‰ (1:50).

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, а также объектов реконструкции в стесненных условиях допускаются отклонения от приведенных значений допустимых уклонов с обоснованием и применением компенсирующих мероприятий.

Примечание - Все параметры ширины и высоты прохожей части пешеходных путей здесь и в других пунктах приведены в чистоте (в свету)".

5.2 Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов

Пункт 5.2.2. Изложить в новой редакции:

"5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Допускается размещение машино-мест для инвалидов на расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до доступных для инвалидов входов в объекты социальной инфраструктуры открытого доступа населения, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым зданиям, при выполнении

следующих условий:

- ширина прохожей части пешеходного пути не менее 2,0 м;
- освещение в темное время суток; устройство мест отдыха с установкой скамей с интервалом размещения не более 50 м (размер мест отдыха следует предусматривать из расчета размещения скамьи по 6.4.4 и одного инвалида, передвигающегося на кресле-коляске с сопровождающим);
- устройство навесов на таких путях движения с интервалом размещения не более 100 м.

При этом на расстоянии не более 50 м от каждого доступного для инвалидов входа в здание следует предусматривать дополнительно места для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для обеспечения их посадки/высадки."

6 Требования к помещениям и их элементам

6.1 Входы

[Пункт 6.1.8. Первый абзац.](#) Изложить в новой редакции:

"6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Допускаются иные габариты тамбуров при условии обеспечения:

- диаметра зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м внутри тамбура (тамбур-шлюза), которая не должна пересекаться с зоной открывания двери, открывающейся внутрь тамбура;
- глубины пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м при ширине зоны у двери до боковой стены со стороны ручки не менее 0,6 м;
- дверным полотном, которое должно быть оборудовано прозрачным элементом или полностью выполнено из стекла и обеспечивать обзор обстановки за открываемой дверью при ширине тамбура менее 1,6 м;
- требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности."

6.2 Пути движения в зданиях

[Пункт 6.2.1. Второй абзац.](#) Дополнить предложением в следующей редакции:

"По расчету при нахождении не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м."

[Пункт 6.2.14. Первый абзац.](#) Заменить слова: "но не менее 1100 x 1400 мм (ширина x глубина)" на "в соответствии с требованиями [ГОСТ 33652](#)".

[Пункт 6.2.32.](#) Дополнить пунктом 6.2.33 в следующей редакции:

"6.2.33 При наличии на объекте заглубленных помещений, приспособляемых для защиты населения в соответствии с [СП 88.13330](#), при разработке проектных решений по их доступности для МГН следует предусматривать:

- количество инвалидов из расчета 5% от числа укрываемых, процентное соотношение инвалидов в соответствии с таблицей Б.2 приложения Б;
- размещение инвалидов на креслах-колясках лежа на одноярусных нарах;
- расчетную площадь приспособляемых заглубленных помещений на одного инвалида - 2,2 м²;
- доступ инвалидов на креслах-колясках в приспособляемые заглубленные помещения посредством лифтов, а при их отсутствии - с применением эвакуационных кресел через лестничные клетки с помощью сопровождающих, при этом входы в здание, ведущие к заглубленным помещениям для укрытия, должны быть оборудованы наружными вызывными устройствами или средствами связи для вызова помощи;
- перемещение инвалидов в приспособленных заглубленных помещениях с сопровождением (ширина путей движения должна составлять не менее 1,5 м, при необходимости (в связи с стесненными условиями), ширина путей движения для инвалидов допускается не менее 1,2 м);
- на каждые 50 инвалидов отдельный санитарный пост площадью 8 м² и универсальную туалетную кабину размером не менее 1,5 х 1,5 м."

7 Специальные требования к местам размещения и проживания инвалидов

7.1 Общие требования

[Пункт 7.1.1. Второй абзац.](#) Заменить ссылку: "по таблице Б.1" на "по таблице Б.2".

8 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях

8.5 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения

[Пункт 8.5.9.](#) Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Допускается не предусматривать пологую лестницу в мелкой части ванны бассейна:

- при расположении бассейна в помещении;
- устройстве стационарного подъемника для перемещения инвалидов в бассейн или при применении мобильного подъемного устройства;
- организации сопровождения инвалида персоналом."

[Пункт 8.5.10. Первый абзац.](#) Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Ширина обходной дорожки вокруг бассейна, используемая инвалидами, допускается менее 2 м, но не менее 1,5 м:

- при устройстве разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2,9 х 2 м (длина х ширина) или организация движения в одном направлении (круговое вокруг чаши бассейна);

- организации сопровождения инвалида персоналом."
